

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON) w ilości 1 200 000 dm<sup>3</sup> dla Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. zlokalizowanych przy ul. Obroki 140 i ul. Żwirowej w Katowicach, w okresie 12 miesięcy począwszy od 01.07.2017 r.

### 2. WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferowany przez Wykonawcę olej napędowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa a w szczególności określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1680), z uwzględnieniem:

- a) Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1361 oraz Dz. U. z 2016 r., poz. 1928,1948),
- b) Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz. 1395),
- c) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz. 1088),
- d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju używanego paliwa (Dz. U. 2010 nr 257 poz. 1735),
- e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z 2010 r. nr 55 poz. 332),
- f) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. z 2016 r., poz. 2039) oleje napędowe o kodach CN 2710 19 43, 2710 20 11,
- g) PN-EN-590 odpowiedniej dla danej pory roku.

### 3. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- a) Zamawiający, wg jego bieżących potrzeb, będzie dokonywał zamówień częściowych dostaw oleju napędowego będącego przedmiotem zamówienia, sukcesywnie w trakcie trwania umowy. Dostawy realizowane będą do Stacji Paliw zlokalizowanych przy ul. Obroki 140 oraz przy ul. Żwirowej w Katowicach.
- b) Stacja Paliw przy ul. Obroki 140 posiada dwa niezależne zbiorniki podziemne (oba na potrzeby własne), o pojemności 20 000 dm<sup>3</sup> każdy. Jednorazowa wielkość dostawy wyniesie nie mniej niż 10 000 dm<sup>3</sup>. Rozładunek dostarczonego paliwa do zbiorników Zamawiającego odbywa się w sposób grawitacyjny.

- c) Stacja Paliw przy ul. Żwirowej posiada jeden zbiornik naziemny o pojemności 5 000 dm<sup>3</sup>. Jednorazowa wielkość dostawy wyniesie nie mniej niż 3 000 dm<sup>3</sup>. Rozładunek dostarczonego paliwa odbywa się poprzez jego przepompowanie.
- d) Zamawiający, w dniu poprzedzającym dzień dostawy złoży Wykonawcy faksem bądź drogą elektroniczną zapotrzebowanie na paliwo do godz. 12:00, w którym określi jego ilość, godzinę oraz miejsce dostawy.

Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie do realizacji złożone przez Zamawiającego zapotrzebowanie najpóźniej do godziny 14:00. Zamawiający wymaga, aby dostawy realizowane były we wszystkie dni robocze.

- e) Dostawa zamówionej partii paliwa powinna nastąpić w następnym dniu roboczym po złożeniu zapotrzebowania, w godzinach od 6.00-12.00.

Dostawy paliwa realizować należy samochodem–cysterną dopuszczoną do przewozu paliw płynnych z zaplombowanymi zaworami spustowymi lub pokrywami wylotowymi komór paliwowych, wyposażonym w urządzenia do przyjmowania oparów w czasie rozładunku, spełniające obowiązujące normy techniczne. Wykonawca dostarczał będzie do każdej dostawy paliwa aktualny atest producenta paliwa – „Świadectwo jakości paliwa” lub atest jakościowy wystawiony przez jednostkę upoważnioną do wykonywania badań.

- f) Potwierdzenie ilości dostarczanego oleju napędowego odbywa się na podstawie wskazania przepływowomierza zamontowanego na cysternie.
- g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy przepływowomierz zamontowany na cysternie Wykonawcy posiada aktualną legalizację potwierdzoną przez Urząd Miar.
- h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobierania próbek z każdej dostarczonej partii paliwa oraz prawo zlecenia ich badania w wybranym przez siebie akredytowanym laboratorium. W przypadku, gdy badania wykażą, że jakość paliwa dostarczonego przez Wykonawcę nie odpowiada parametrom określonym w „Świadectwie jakości paliwa” lub atencie jakościowym wystawionym przez jednostkę upoważnioną do wykonywania badań. Wykonawca pokryje całość kosztów poniesionych z tytułu badania próbek paliw na podstawie odrębnej faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego a Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu strat spowodowanych złą jakością paliwa.
- i) Zamawiający podpisuje Protokół Dostawy, jeżeli w/w warunki dostawy są spełnione.

KIEROWNIK MAGAZYNU

ŁUKASZ CZAPLA